ASL8 - Cagliari
Data: 23/06/2026 13:56:41 PG/2026/0052017

Muravera 22/06/2026

Alla Sindaca del Comune di Muravera (CA)
Piazza Europa 1 – Muravera (CA)
c.a. Dott.ssa Francesca Mattana
protocollocomunemuravera@legalmail.it

Al Servizio Tecnico Manutentivo
Comune di Muravera (CA)
c.a. Dott.ssa Ing. Maddalena Floris

Oggetto: Richiesta rilevazione temperature presso scuola dell'infanzia Via Montessori.

Nell'ambito dei propri compiti d'istituto, a seguito di "**richiesta di rilevazione temperature presso la scuola dell'infanzia di Via Montessori**", Prot PG/2026/0051470 del 22/06/2026, inviata dal Responsabile del Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo del Comune di Muravera, Dott.ssa Ing. [redacted] personale di questo Servizio ha effettuato un sopralluogo in data odierna, alla presenza del Referente di Plesso Dott.ssa [redacted] Muravera il 20/04/1977, rilevando quanto segue:

- L'edificio scolastico di via Montessori oltre la scuola dell'infanzia ospita anche la sezione Primavera;
- Sono state rilevate le temperature nelle aule della scuola infanzia e nella mensa oltre che nel salone giochi e nella zona riposo della sezione Primavera, riportando valori come di seguito

Sez A	30,5°
Sez C	30,1°
Sez B	30,4°
Sala mensa	30,7°
Salone giochi sez Primavera	29,6°
Zona riposo sez Primavera	29,9°

Si evidenzia che l'edificio scolastico è totalmente privo di impianti di condizionamento o raffreddamento.

ASL8 - Cagliari
Data: 23/06/2026 13:56:41 PG/2026/0052017

Tale mancanza, aggravata dall'assenza di adeguati sistemi di ventilazione, determina il surriscaldamento degli ambienti, con temperature dell'aria che superano ampiamente le soglie di tollerabilità previste per gli ambienti di studio e lavoro (benché per i mesi estivi la normativa non fissa un limite massimo di temperatura invalicabile per la chiusura o la sospensione delle lezioni, a differenza dei mesi invernali (fissati a 20° C ± 2° C), Il D.Lgs. 81/08 raccomanda per i mesi caldi una temperatura interna compresa tra i **24° C e i 27° C**, con una tolleranza massima di 1° C.

Per quanto sopra, al momento attuale non sussistono le condizioni idonee per il proseguo dell'attività didattica, pertanto si chiede l'immediata interruzione della stessa.

Distinti saluti

Il Responsabile del procedimento
T. d. P. Giuseppe Fochi
giuseppe.fochi@aslcagliari.it

GIUSEPPE
FOCHI
23.06.2026
12:19:06
GMT+01:00

Il Direttore f.f.
Dott. Sandro Porcu

SANDRO
PORCU
23.06.2026
13:41:05
GMT+02:00

Il Dirigente medico

SCANU ANNA RITA
Firmato digitalmente da SCANU ANNA RITA
Data: 2026.06.23 13:31:39 +02'00'